



Perimetramiento al uso de las piletas se proyecta una zona pavimentada que requerirá, antes de su ejecución, una mejora del substrato de apoyo. Se realizará un cajado, eliminando los retenes antífugas, y se aportarán tres tongadas de 30 cm de suaves seleccionados, compactados al 95% del Proctor modificado correspondiente al suelo utilizado. Se recomienda que al menos en la última tongada se utilicen zahorras igualmente compactadas. Previamente a la realización del cajado se comprobará el fondo del mismo. Se recomienda que los aleros de los restaurantes no apujen directamente en el substrato existente, interponiendo una capa de zahorra de 30-40 cm, o bien, realizando un forjado sanitario.

Tipo de fotocapilotes barrenados y hormigonados "in situ" CPI-8
 Píndice nominal de 350 mm = carga vertical soportable 40 t
 Parámetros efectivos del substrato micromé (según datos de estudios próximos):
 Densidad seca: 1,75-1,80 t/m³
 Coeficiente: 1-2 t/m²
 Ángulo de rozamiento interno: 32°-36°

PRISMA II		CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA SECRETARÍA GENERAL DE REPORTES Comunidad de Madrid AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIÉLOS	
PISCINA MUNICIPAL DE CASARRUBIÉLOS		FOLIO 20	
SITUACIÓN: POLÍGONO SUP. R-2, PARCELA D.1.		FECHA: AGOSTO 2002	
PLANO: SECCIÓN CONSTRUCTIVA		EDIFICIO:	
AUTOR: IRE ANA SOTO SÁEZ		PROYECTO TÉCNICO:	